



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	05-abr-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,397	2,056	1,464	3.77	22.70
PSR Arequipa SUR	27,295	1,499	972	3.87	24.09
PSR Tacna	16,323	1,257	0	3.84	29.83
PSR Moquegua	165	17	0	3.59	30.37
PSR Ilo	192	20	0	3.80	29.01
PSR La Joya	16,414	968	140	4.00	27.39
Total Distribuido	105,786				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,786	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.