



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	11-abr-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	23,228	1,609	828	3.80	25.81
PSR Arequipa SUR	11,525	1,477	239	3.86	23.86
PSR Tacna	15,900	1,031	618	3.90	27.69
PSR Moquegua	182	26	0	3.59	34.24
PSR Ilo	220	30	0	3.80	27.96
PSR La Joya	8,895	680	118	4.00	27.19
Total Distribuido	59,950				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	59,950	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.