



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	14-abr-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,049	2,186	1,366	3.79	25.67
PSR Arequipa SUR	28,644	1,525	1,115	3.90	27.89
PSR Tacna	26,654	1,326	1,128	3.84	27.10
PSR Moquegua	170	20	0	3.59	35.74
PSR Ilo	203	28	0	3.80	26.92
PSR La Joya	13,978	989	276	3.96	29.30
Total Distribuido	109,699				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,699	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.