



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

19-abr-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,202	2,214	1,375	3.78	26.56
PSR Arequipa SUR	31,360	1,707	1,121	3.87	25.92
PSR Tacna	23,807	1,349	913	3.94	27.35
PSR Moquegua	169	23	0	3.59	34.56
PSR Ilo	209	27	0	3.80	29.13
PSR La Joya	24,761	1,406	628	3.98	28.66
Total Distribuido	122,509				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	122,509	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.