



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

27-abr-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,139	2,273	1,534	3.78	28.95
PSR Arequipa SUR	30,277	1,491	1,060	3.91	24.42
PSR Tacna	23,858	1,313	1,045	3.75	25.59
PSR Moquegua	171	21	0	3.69	31.82
PSR Ilo	211	29	0	3.80	26.68
PSR La Joya	21,046	1,446	237	4.00	24.95
Total Distribuido	118,702				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,702	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.