



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	28-abr-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,775	2,384	804	3.81	20.69
PSR Arequipa SUR	30,600	1,536	1,024	3.94	22.63
PSR Tacna	24,525	1,293	853	3.69	25.37
PSR Moquegua	171	26	0	3.59	29.99
PSR Ilo	211	32	0	3.80	27.50
PSR La Joya	18,180	1,597	0	4.00	28.80
Total Distribuido	118,461				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,461	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.