



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 30-abr-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	4,725	520	0	3.84	28.64
PSR Arequipa SUR	23,400	1,496	220	4.00	25.39
PSR Tacna	11,475	1,231	0	3.90	26.16
PSR Moquegua	172	28	0	3.59	33.34
PSR Ilo	209	35	0	3.80	27.62
PSR La Joya	14,588	737	290	4.00	24.97
Total Distribuido	54,569				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	54,569	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.