



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 02-Abr-2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 3,206                  | 470                 | 0                   | 3.83                      | 27.51                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 29,306                 | 1,528               | 760                 | 4.06                      | 26.67                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 16,290                 | 989                 | 0                   | 4.01                      | 28.55                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 134                    | 18                  | 0                   | 3.69                      | 31.81                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 170                    | 27                  | 0                   | 3.80                      | 29.20                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 0                      | 0                   | 0                   | 4.09                      | 27.23                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 49,106                 | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |        |     |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 49,106 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.