



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19-Abr-2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	57,263	2,768	1,696	3.78	20.12
<b>PSR Arequipa SUR</b>	29,700	1,800	1,048	3.89	25.70
<b>PSR Tacna</b>	25,632	1,425	741	4.01	26.85
<b>PSR Moquegua</b>	172	27	0	3.69	34.00
<b>PSR Ilo</b>	199	30	0	3.80	26.58
<b>PSR La Joya</b>	16,080	1,439	180	3.89	28.93
<b>Total Distribuido</b>	129,045	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	129,045	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.