



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 01-Abr-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,975	2,736	1,224	3.94	24.40
PSR Arequipa SUR	26,663	1,480	772	3.94	25.75
PSR Tacna	21,420	1,256	674	3.90	33.24
PSR Moquegua	134	19	0	3.60	35.72
PSR Ilo	163	25	0	3.90	34.41
PSR La Joya	4,500	2,426	0	3.89	28.73
Total Distribuido	95,855	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	95,855	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.