



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 02-Abr-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	29,997	2,096	904	3.92	28.22
PSR Arequipa SUR	16,425	1,520	400	3.89	29.91
PSR Tacna	21,015	1,580	671	4.00	32.74
PSR Moquegua	171	26	0	3.60	37.96
PSR Ilo	159	25	0	3.80	34.42
PSR La Joya	17,280	1,648	0	3.80	29.95
Total Distribuido	85,047	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	85,047	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.