



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 07-Abr-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	29,430	2,128	900	3.92	27.64
PSR Arequipa SUR	4,950	792	165	3.95	29.19
PSR Tacna	14,805	1,013	0	3.89	34.75
PSR Moquegua	160	30	0	3.60	34.15
PSR Ilo	222	44	0	3.81	33.65
PSR La Joya	2,175	2,826	0	4.00	29.89
Total Distribuido	51,742	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	51,742	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.