



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14-Abr-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,650	2,448	1,288	3.91	24.24
PSR Arequipa SUR	28,314	1,624	828	3.92	26.77
PSR Tacna	15,345	1,359	0	4.00	30.36
PSR Moquegua	142	24	0	3.60	34.25
PSR Ilo	190	30	0	3.80	31.04
PSR La Joya	24,366	1,550	298	3.80	28.26
Total Distribuido	112,007	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,007	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.