



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 22-Abr-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,083	2,512	1,208	3.95	23.61
PSR Arequipa SUR	22,275	1,360	572	4.00	24.90
PSR Tacna	19,215	1,503	0	3.89	29.16
PSR Moquegua	140	22	0	3.60	34.24
PSR Ilo	171	27	0	3.80	30.71
PSR La Joya	21,120	2,094	0	3.89	27.51
Total Distribuido	106,004	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	106,004	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.