



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 28-Abr-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,225	2,512	1,248	3.92	23.22
PSR Arequipa SUR	24,525	1,632	816	3.95	26.39
PSR Tacna	15,300	1,416	0	4.00	28.44
PSR Moquegua	140	21	0	3.60	35.30
PSR Ilo	166	39	0	3.69	29.23
PSR La Joya	10,500	2,992	0	3.89	28.73
Total Distribuido	95,856	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	95,856	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.