



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 01-Abr-2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	40,410	2,528	1,128	3.92	27.11
<b>PSR Arequipa SUR</b>	26,199	1,528	860	3.97	28.62
<b>PSR Tacna</b>	17,784	1,153	596	4.00	30.47
<b>PSR Moquegua</b>	142	23	0	3.60	37.23
<b>PSR Ilo</b>	162	23	0	3.70	31.04
<b>PSR La Joya</b>	18,183	1,215	232	3.80	30.85
<b>Total Distribuido</b>	102,880	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	102,880	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.