



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 03-Abr-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,500	2,496	1,056	3.92	21.94
PSR Arequipa SUR	29,925	1,576	964	3.97	24.88
PSR Tacna	22,716	1,196	638	4.00	32.17
PSR Moquegua	143	25	0	3.60	34.00
PSR Ilo	180	26	0	3.70	33.31
PSR La Joya	21,960	1,441	238	3.89	28.37
Total Distribuido	115,424	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	115,424	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.