



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16-Abr-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,275	2,560	1,176	3.92	26.06
PSR Arequipa SUR	24,638	1,304	604	4.00	28.33
PSR Tacna	18,225	1,085	517	4.01	28.35
PSR Moquegua	152	24	0	3.69	32.73
PSR Ilo	192	29	0	3.81	28.56
PSR La Joya	17,010	1,239	132	3.80	28.00
Total Distribuido	100,491	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	100,491	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.