



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 17-Abr-2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	42,075	2,576	1,168	3.92	27.06
<b>PSR Arequipa SUR</b>	22,613	1,408	768	3.91	30.57
<b>PSR Tacna</b>	17,505	1,021	557	4.00	28.61
<b>PSR Moquegua</b>	150	23	0	3.60	36.68
<b>PSR Ilo</b>	173	25	0	3.81	29.92
<b>PSR La Joya</b>	17,685	1,201	256	4.01	30.73
<b>Total Distribuido</b>	100,201	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	100,201	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.