



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 25-Abr-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,825	2,432	996	3.92	26.60
PSR Arequipa SUR	31,950	1,648	968	3.95	27.38
PSR Tacna	23,850	1,254	652	4.01	27.48
PSR Moquegua	143	25	0	3.60	37.42
PSR Ilo	178	27	0	3.70	29.42
PSR La Joya	7,924	800	109	3.89	29.74
Total Distribuido	103,870	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	103,870	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.