



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 27-Abr-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,332	2,320	1,040	3.92	25.54
PSR Arequipa SUR	29,988	1,552	612	4.06	27.37
PSR Tacna	21,375	1,223	356	4.01	27.19
PSR Moquegua	119	17	0	3.60	35.71
PSR Ilo	167	64	0	3.81	30.18
PSR La Joya	3,240	352	105	4.01	28.55
Total Distribuido	92,221	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	92,221	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.