



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 28-Abr-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	29,250	2,192	724	3.91	26.88
PSR Arequipa SUR	12,375	1,320	378	4.00	27.85
PSR Tacna	22,297	1,180	663	4.01	27.24
PSR Moquegua	149	21	0	3.60	36.32
PSR Ilo	189	27	0	3.70	29.42
PSR La Joya	20,460	989	277	4.01	28.45
Total Distribuido	84,721	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	84,721	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.