



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 30-Abr-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,324	2,496	1,120	3.92	24.30
PSR Arequipa SUR	17,100	1,280	0	4.09	27.30
PSR Tacna	16,146	1,093	0	4.01	28.62
PSR Moquegua	130	22	0	3.60	36.47
PSR Ilo	174	28	0	3.81	30.15
PSR La Joya	15,705	1,240	154	4.01	29.58
Total Distribuido	90,578	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	90,578	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.