



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 05/Abr/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,400	2,432	1,064	3.92	25.62
PSR Arequipa SUR	24,525	1,536	342	3.97	27.94
PSR Tacna	21,915	1,253	621	4.01	29.60
PSR Moquegua	127	19	0	3.59	37.25
PSR Ilo	155	26	0	3.80	31.21
PSR La Joya	14,901	993	131	3.95	28.15
Total Distribuido	103,023	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	103,023	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.