



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06/Abr/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	24,975	1,800	720	3.91	27.94
PSR Arequipa SUR	11,475	1,560	276	3.97	29.32
PSR Tacna	21,780	1,192	502	4.01	27.85
PSR Moquegua	163	25	0	3.59	36.75
PSR Ilo	167	25	0	3.80	29.09
PSR La Joya	3,210	646	0	3.95	29.08
Total Distribuido	61,770	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	61,770	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.