



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

13/Abr/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	33,075	2,048	976	3.92	25.28
PSR Arequipa SUR	14,175	1,504	336	3.97	27.95
PSR Tacna	15,300	870	0	4.01	29.22
PSR Moquegua	163	26	0	3.59	34.73
PSR Ilo	160	23	0	3.80	29.22
PSR La Joya	12,990	650	215	3.95	27.12
Total Distribuido	75,864	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	75,864	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.