



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15-Abr-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,207	2,608	1,152	3.92	26.01
PSR Arequipa SUR	27,225	1,520	580	3.97	27.96
PSR Tacna	21,438	1,352	616	4.01	29.08
PSR Moquegua	162	27	0	3.59	37.50
PSR Ilo	159	21	0	3.80	28.47
PSR La Joya	26,100	1,510	374	3.95	30.70
Total Distribuido	120,291	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	120,291	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.