



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 17/Abr/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,050	2,512	916	3.92	24.71
PSR Arequipa SUR	10,350	896	141	3.97	28.61
PSR Tacna	14,490	1,098	0	4.01	26.73
PSR Moquegua	161	22	0	3.59	34.40
PSR Ilo	159	29	0	3.80	28.97
PSR La Joya	9,360	997	105	3.95	27.33
Total Distribuido	74,571	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	74,571	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.