



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Abr/2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	27,225	1,736	704	3.91	25.32
<b>PSR Arequipa SUR</b>	12,375	1,664	292	3.97	24.94
<b>PSR Tacna</b>	18,554	1,142	509	4.01	27.21
<b>PSR Moquegua</b>	166	24	0	3.59	35.60
<b>PSR Ilo</b>	177	21	0	3.80	30.09
<b>PSR La Joya</b>	17,100	1,027	203	3.95	26.32
<b>Total Distribuido</b>	75,597	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	75,597	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.