



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23/Abr/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,108	2,640	1,272	3.91	24.07
PSR Arequipa SUR	27,225	1,704	528	3.97	27.16
PSR Tacna	21,492	1,167	660	4.01	27.99
PSR Moquegua	161	26	0	3.59	34.41
PSR Ilo	164	24	0	3.80	29.20
PSR La Joya	15,827	1,524	392	3.95	27.47
Total Distribuido	109,976	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,976	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.