



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26/Abr/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,387	2,608	1,240	3.92	22.30
PSR Arequipa SUR	24,975	1,752	229	3.97	25.11
PSR Tacna	22,275	1,157	0	4.01	26.70
PSR Moquegua	133	18	0	3.59	35.21
PSR Ilo	150	22	0	3.80	28.61
PSR La Joya	14,160	967	138	3.95	26.61
Total Distribuido	107,080	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,080	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.