



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

29-Abr-2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	48,825	2,672	346	3.92	23.23
<b>PSR Arequipa SUR</b>	29,138	1,728	592	3.97	26.44
<b>PSR Tacna</b>	19,908	1,159	527	4.01	26.58
<b>PSR Moquegua</b>	156	23	0	3.59	36.47
<b>PSR Ilo</b>	155	23	0	3.80	29.35
<b>PSR La Joya</b>	17,010	1,406	174	3.95	28.09
<b>Total Distribuido</b>	115,191	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	115,191	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.