



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

06/Abr/2026

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	51,215	2,752	1,392	3.94	27.64
<b>PSR Arequipa SUR</b>	29,523	1,896	720	3.92	27.04
<b>PSR Tacna</b>	26,281	1,357	415	4.01	29.23
<b>PSR Moquegua</b>	147	22	0	3.59	31.61
<b>PSR Ilo</b>	153	20	0	3.80	33.85
<b>PSR La Joya</b>	22,064	1,502	262	3.83	25.32
<b>Total Distribuido</b>	129,384				

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	129,384	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.