



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

07/Abr/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	53,595	2,928	1,032	3.92	26.51
PSR Arequipa SUR	28,166	1,848	748	3.92	26.95
PSR Tacna	26,659	1,342	478	4.01	31.19
PSR Moquegua	154	23	0	3.59	33.73
PSR Ilo	165	24	0	3.80	31.44
PSR La Joya	8,522	1,351	0	3.94	29.86
Total Distribuido	117,261				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,261	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.