



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

08/Abr/2026

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	59,046	3,136	1,664	3.94	24.88
<b>PSR Arequipa SUR</b>	27,479	1,928	672	3.92	26.94
<b>PSR Tacna</b>	24,910	1,358	505	4.01	30.08
<b>PSR Moquegua</b>	143	23	0	3.59	33.35
<b>PSR Ilo</b>	156	19	0	3.80	31.69
<b>PSR La Joya</b>	3,645	593	0	3.94	29.62
<b>Total Distribuido</b>	115,379				

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	115,379	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.