



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

09/Abr/2026

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	56,211	3,072	1,712	3.94	21.63
<b>PSR Arequipa SUR</b>	32,248	1,840	740	3.92	23.98
<b>PSR Tacna</b>	18,746	1,439	169	4.01	29.89
<b>PSR Moquegua</b>	148	22	0	3.59	32.93
<b>PSR Ilo</b>	155	21	0	3.80	32.11
<b>PSR La Joya</b>	21,452	1,488	0	3.83	26.46
<b>Total Distribuido</b>	128,962				

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	128,962	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.