



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

10-Abr-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	54,844	3,072	1,536	3.94	24.83
PSR Arequipa SUR	28,393	1,912	728	3.92	27.26
PSR Tacna	16,515	1,103	182	4.01	30.10
PSR Moquegua	146	19	0	3.59	34.54
PSR Ilo	146	20	0	3.80	40.23
PSR La Joya	22,616	1,488	270	3.94	27.60
Total Distribuido	122,660	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	122,660	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.