



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

12-Abr-2026

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 36,218                 | 2,240               | 992                 | 3.94                      | 27.23                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 17,368                 | 1,536               | 151                 | 3.92                      | 29.07                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 13,887                 | 927                 | 143                 | 4.01                      | 30.75                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 150                    | 20                  | 0                   | 3.59                      | 33.98                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 154                    | 18                  | 0                   | 3.80                      | 32.50                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 8,624                  | 1,038               | 85                  | 3.94                      | 30.12                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 76,402                 | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |        |     |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 76,402 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.