



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

13/Abr/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	56,320	2,912	1,600	3.94	25.41
PSR Arequipa SUR	30,431	1,840	740	3.92	26.49
PSR Tacna	17,395	1,145	191	4.01	28.75
PSR Moquegua	160	24	0	3.59	32.77
PSR Ilo	154	22	0	3.80	30.24
PSR La Joya	19,150	1,572	262	3.94	28.09
Total Distribuido	123,610	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	123,610	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.