



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16/Abr/2026

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	55,880	2,960	1,600	3.92	23.47
<b>PSR Arequipa SUR</b>	29,301	1,752	792	3.92	27.82
<b>PSR Tacna</b>	24,532	1,398	306	4.01	28.74
<b>PSR Moquegua</b>	152	27	0	3.59	33.69
<b>PSR Ilo</b>	154	21	0	3.80	29.91
<b>PSR La Joya</b>	18,776	1,535	284	3.94	26.62
<b>Total Distribuido</b>	128,796	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	128,796	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.