



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

20-Abr-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	52,800	3,152	348	3.94	21.51
PSR Arequipa SUR	24,531	1,752	540	3.92	25.83
PSR Tacna	16,742	968	175	4.01	30.73
PSR Moquegua	156	22	0	3.59	33.65
PSR Ilo	155	22	0	3.80	32.50
PSR La Joya	16,205	1,213	185	3.94	25.84
Total Distribuido	110,589	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,589	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.