



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21-Abr-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	54,844	3,200	1,392	3.94	21.23
PSR Arequipa SUR	24,981	1,728	628	3.92	25.71
PSR Tacna	26,706	1,461	162	4.01	29.25
PSR Moquegua	153	24	0	3.59	34.47
PSR Ilo	153	20	0	3.80	29.44
PSR La Joya	26,121	1,466	280	3.94	27.21
Total Distribuido	132,958	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	132,958	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.