



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23-Abr-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m ³)	Flujo máximo (m ³ /h)	Flujo mínimo (m ³ /h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	54,277	3056.00	416	3.94	22.22
PSR Arequipa SUR	24,531	1,592	568	3.92	25.31
PSR Tacna	25,988	1,663	418	4.01	27.83
PSR Moquegua	146	22	0	3.59	32.25
PSR Ilo	159	21	0	3.80	30.07
PSR La Joya	26,785	1,637	475	3.83	26.11
Total Distribuido	131,886	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	131,886	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.