



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

4-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,532	2,592	1,012	3.83	21.87
PSR Arequipa SUR	28,331	1,456	940	3.91	25.23
PSR Tacna	27,807	1,354	981	3.80	23.61
PSR Moquegua	167	26	0	3.59	36.50
PSR Ilo	209	32	0	3.80	22.12
PSR La Joya	15,210	1,575	113	4.00	28.59
Total Distribuido	112,256				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,256	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.