



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

6-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	35,550	2,160	992	3.80	22.95
PSR Arequipa SUR	27,000	1,584	900	3.91	25.00
PSR Tacna	24,345	1,271	868	3.89	22.50
PSR Moquegua	173	22	0	3.59	34.07
PSR Ilo	216	28	0	3.80	23.04
PSR La Joya	13,449	1,525	119	4.00	26.34
Total Distribuido	100,733				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	100,733	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.