



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

8-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	20,475	1,608	544	3.83	27.69
PSR Arequipa SUR	11,700	1,696	581	3.89	28.09
PSR Tacna	21,825	1,306	861	3.89	20.75
PSR Moquegua	176	23	0	3.59	34.30
PSR Ilo	220	36	0	3.80	19.50
PSR La Joya	11,826	694	106	4.00	26.71
Total Distribuido	66,222				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	66,222	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.