



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

10-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	34,650	2,176	960	3.83	23.82
PSR Arequipa SUR	27,675	1,616	932	3.92	26.66
PSR Tacna	24,277	1,413	889	3.80	21.64
PSR Moquegua	173	30	0	3.59	34.04
PSR Ilo	216	36	0	3.80	19.74
PSR La Joya	25,350	1,612	357	3.90	27.60
Total Distribuido	112,342				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,342	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.