



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

13-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	36,900	2,352	992	3.81	24.12
PSR Arequipa SUR	24,300	1,536	816	3.88	27.05
PSR Tacna	23,580	1,576	906	3.89	22.31
PSR Moquegua	173	23	0	3.59	37.00
PSR Ilo	216	32	0	3.80	20.26
PSR La Joya	21,300	1,452	424	4.00	28.00
Total Distribuido	106,469				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	106,469	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.