



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

16-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	27,000	1,928	1,217	3.75	26.33
PSR Arequipa SUR	9,450	1,552	246	3.89	28.51
PSR Tacna	22,590	1,210	845	3.89*	22.24
PSR Moquegua	173	26	0	3.59	32.12
PSR Ilo	216	31	0	3.80	20.61
PSR La Joya	20,290	1,566	152	3.90	27.62
Total Distribuido	79,719				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	79,719	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.