



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

17-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,838	2,144	1,200	3.80	24.17
PSR Arequipa SUR	28,125	1,552	940	3.92	26.42
PSR Tacna	19,912	1,298	916	3.80	22.49
PSR Moquegua	173	28	0	3.59	34.32
PSR Ilo	216	34	0	3.80	20.00
PSR La Joya	19,305	1,686	121	4.00	27.07
Total Distribuido	108,569				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,569	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.